




Stadium dokumentacji:

**PROJEKT BUDOWLANY**

|                     |                        |                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa dokumentacji: |                        | <b>Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna wraz z pompowniami i przykanalikami dla potrzeb budowy kolektora opaskowego Zalewu Sulejowskiego w ramach „PROGRAMU REGIONALNEGO PILICA”, etap Ia:</b> |  |
| Zadania:            |                        | <b>Kolektor K 7</b><br><b>- Radonia, Stoczki Duże, Stoczki Małe</b>                                                                                                                        |  |
| Część dokumentacji: |                        | <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY</b>                                                                                                                                                |  |
| <b>Egz.<br/>1</b>   | <b>TOM:<br/>II</b>     | <b>BRANŻA ELEKTRYCZNA</b><br><b>Radonia - pompownia P-40</b><br><b>Przyłącze kablowe NN</b>                                                                                                |  |
|                     | <b>TECZKA:<br/>3.3</b> |                                                                                                                                                                                            |  |

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Inwestor (Zamawiający): | <b>„EKO-CONSULTING” Sp. z o.o.</b><br><b>Piotrków Trybunalski, ul.Farna 8</b> |
| Nazwa obiektu:          | Kanalizacja grawitacyjno-tłoczna wraz z pompowniami i przykanalikami          |
| Adres:                  | Radonia, Stoczki                                                              |
| Umowa:                  | z dnia 05.04.2001r.                                                           |

| Stanowisko                     | tytuł    | imię i nazwisko    | specjalność i nr uprawnień          |             | podpis                                                                                |
|--------------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kierownik Pracowni Projektowej | mgr inż. | Waldemar Kiniorski | instalacyjna –oczyszczalnie ścieków | KL - 117/97 |  |
| Generalny projektant           | mgr inż. | Waldemar Kiniorski | instalacyjna –oczyszczalnie ścieków | KL - 117/97 |                                                                                       |
| Projektował                    | inż.     | Józef Bałaga       | Instalacje i sieci elektryczne      | KL – 210/89 |  |
|                                |          |                    |                                     |             |                                                                                       |
|                                |          |                    |                                     |             |                                                                                       |
|                                |          |                    |                                     |             |                                                                                       |
|                                |          |                    |                                     |             |                                                                                       |
| Sprawdzający                   | inż.     | Jan Cieśla         | Instalacje i sieci elektryczne      | KL – 632/94 |  |

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Generalny

mgr inż. Dobiesław Śliz

DYREKTOR GENERALNY

Starostwo Powiatowe  
Wydział Administracji  
Architektoniczno-Budowlanej  
26-300 Opoczno  
ul. Kwiatowa 1a tel. 044 / 755-30-99

Załącznik Nr

do decyzji pozwolenia na budowę

Nr

z dnia

187104

02.06.2004

Kielce, marzec 2002

# **1. Spis zawartości opracowania**

## **I. Część opisowa**

## **II. Część graficzna**

### **Spis rysunków**

Rys. Nr 1 – Plan trasy kabla NN

Rys Nr 4 -- Schemat zasilania pompowni P-40

## **I. Część opisowa**

1. Strona zawartości opracowania
2. Opis techniczny
3. Obliczenia
4. Zestawienie materiałów

## **2. Opis techniczny**

### **2.1. Zakres opracowania i dane elektryczne.**

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje projekt linii kablowej NN wraz ze złączem kablowym zasilającej przepompownię ścieków w miejscowości Radonia.

Moc pompowni 7,5 kW.

### **2.2 Zasilanie przepompowni**

Zasilanie przepompowni P-40 projektuje się zgodnie z wtp kablem YAKY 4 x 35 mm<sup>2</sup> ze słupa nr 35 istniejącej linii napowietrznej NN. Linia zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 1-1320 „Radonia”. Linie kablowa zakończyć złączem kablowym ZK-1 z układem pomiarowym.